Veröffentlichungspflichten nach § 23c Abs. 3 EnWG

§	Absatz	Nr.	Strukturmerkmal		Stand
23c	3	1	**Jahrshöchstlast je Netz- oder Umspannebene**		31/12/2024
			Mittelspannung (kW)	11.944	
			Umspannung Mittelspannung / Niederspannung (kW)	6.282	
			Niederspannung (kW)	5.900	
23c	3	2	**Netzverluste**		31/12/2024
			Mittelspannung (kWh)	564.680	
			Umspannung Mittelspannung / Niederspannung (kWh)	430.038	
			Niederspannung (kWh)	917.415	
23c	3	3	**Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden und die Summenlast der Netzverluste**	n.v.	
23c	3	4	**Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden und die Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens**	n.v.	
23c	3	5	**Höchstentnahmelast aus vorg. Netzebene**		31/12/2024
			Mittelspannung (kW)	11.944	
			Umspannung Mittelspannung / Niederspannung (kW)	6.282	
			Niederspannung (kW)	5.885	
			und der Bezug aus der vorgelagerten Netzebene (Arbeit)		
			Mittelspannung (kWh)	60.881.272	
			Umspannung Mittelspannung / Niederspannung (kWh)	27.531.266	
			Niederspannung (kWh)	24.382.459	
23c	3	6	**Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitl. Verlauf**		31/12/2024
			Mittelspannung (kWh)	0	
			Umspannung Mittelspannung / Niederspannung (kWh)	0	
			Niederspannung (kWh)	3.192.884	
23c	3	7	**Mengen und Preise der Verlustenergie**		31/12/2024
			Die Verlustenergiemenge betrug im Jahr 2018 insgesamt (kWh)	1.912.133	
			Der durchschnittliche Beschaffungspreis der Verlustenergie (ct/kWh)	9,777	





