

Veröffentlichungspflichten nach § 17 Abs. 2 StromNZV



§	Absatz	Nr.	Strukturmerkmal	Stand	
17	2	1	Jahreshöchstlast je Netz- oder Umspannebene	31.12.2020	
			Mittelspannung (kW)	12.514	22.01.2020 11:30
			Umspannung Mittelspannung / Niederspannung (kW)	6.119	02.12.2020 12:00
			Niederspannung (kW)	5.627	03.12.2020 18:00
17	2	2	Netzverluste	31.12.2020	
			Mittelspannung (kWh)	591.941	
			Umspannung Mittelspannung / Niederspannung (kWh)	408.540	
			Niederspannung (kWh)	871.551	
17	2	3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden und die Summenlast der Netzverluste	n.v.	
17	2	4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden und die Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens	n.v.	
17	2	5	Höchstentnahmelast aus vorg. Netzebene	31.12.2020	
			Mittelspannung (kW)	12.514	
			Umspannung Mittelspannung / Niederspannung (kW)	6.119	
			Niederspannung (kW)	5.605	
			und der Bezug aus der vorgelagerten Netzebene (Arbeit)		
			Mittelspannung (kWh)	66.840.925	
Umspannung Mittelspannung / Niederspannung (kWh)	31.976.467				
Niederspannung (kWh)	28.143.311				
17	2	6	Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitl. Verlauf	31.12.2020	
			Mittelspannung (kWh)	0	
			Umspannung Mittelspannung / Niederspannung (kWh)	0	
			Niederspannung (kWh)	1.628.591	
17	2	7	Mengen und Preise der Verlustenergie	31.12.2020	
			Die Verlustenergiemenge betrug im Jahr 2018 insgesamt (kWh)	1.872.031	
			Der durchschnittliche Beschaffungspreis der Verlustenergie (ct/kWh)	3,730	

