

Veröffentlichungspflichten nach § 23c Abs. 3 EnWG



§	Absatz	Nr.	Strukturmerkmal	Stand				
23c	3	1	Jahreshöchstlast je Netz- oder Umspannebene	31.12.2021				
			Mittelspannung (kW)		12.560			
			Umspannung Mittelspannung / Niederspannung (kW)		7.833			
23c	3	2	Netzverluste	31.12.2021				
			Mittelspannung (kWh)		586.044			
			Umspannung Mittelspannung / Niederspannung (kWh)		464.892			
23c	3	3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden und die Summenlast der Netzverluste	n.v.				
			23c		3	4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden und die Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens	n.v.
							23c	
Mittelspannung (kW)	12.560							
Umspannung Mittelspannung / Niederspannung (kW)	7.833							
23c	3	5	und der Bezug aus der vorgelagerten Netzebene (Arbeit)	31.12.2021				
			Mittelspannung (kWh)		67.223.766			
			Umspannung Mittelspannung / Niederspannung (kWh)		32.070.481			
23c	3	6	Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitl. Verlauf	31.12.2021				
			Mittelspannung (kWh)		0			
			Umspannung Mittelspannung / Niederspannung (kWh)		0			
23c	3	7	Mengen und Preise der Verlustenergie	31.12.2021				
			Die Verlustenergiemenge betrug im Jahr 2018 insgesamt (kWh)		2.042.705			
			Der durchschnittliche Beschaffungspreis der Verlustenergie (ct/kWh)		3,730			

